

ตารางที่ 2 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
กรณีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในระบบปิด
บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}
		กรณีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในระบบปิด	
		Boiler Stack	
1. ฝุ่นละออง	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	4.34	≤ 320
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	< 1	≤ 60
3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	150	≤ 200
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	525	≤ 690
5. ความทึบแสง	ร้อยละ	5	≤ 10 ^{3/} , 4/

หมายเหตุ: ^{1/} ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)
^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กรณีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในระบบปิด
^{3/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน
พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549
^{4/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 141 ง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ผู้ติดตามตรวจสอบ: นายธีรวัจน์ มาตรโพธิ์ศรี เลขทะเบียน ว-145-จ-0040
นายเอกวุฒิ เสนอใจ เลขทะเบียน ว-145-จ-0054
ผู้วิเคราะห์: นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบียน ว-145-ค-0025
ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ: นางสาวบุษกร เลิศภานุมาศ เลขทะเบียน ว-145-ค-0011
นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขทะเบียน ว-145-ค-0021
บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์: 0 2763 2828